



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № **9758** от **«14» марта 2025г.**

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Общество с ограниченной ответственностью «ПрофКонсалтИнвест»**

Мещанская ул., д.7, стр.1, эт.3, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Москва, 129090 зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 10кВ.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной - технической документации (визуальный осмотр).
2. Измерения сопротивления заземляющих устройств.
3. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
4. Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.
5. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления петли фаза-ноль с последующим определением тока к.з.).
6. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
7. Проверка устройств АВР.
8. Измерения напряжения прикосновения и шага.
9. Проверка фазировки РУ и их присоединений.
10. Испытание масляных выключателей, в ЭУ напряжением до 10 кВ.
11. Испытание измерительных трансформаторов тока, в ЭУ напряжением до 10 кВ.
12. Испытание измерительных трансформаторов напряжения, в ЭУ напряжением до 10 кВ.
13. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ.
14. Испытание электродвигателей переменного тока.
15. Испытание предохранителей, предохранителей-разъединителей напряжением выше 1 кВ.
16. Испытание КРУ и КРУН в ЭУ напряжением до 10 кВ.
17. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
18. Проверка устройств молниезащиты.
19. Измерение удельного сопротивления грунта.
20. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.

21. Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов (дугогасящих катушек) напряжением до 35кВ мощностью до и выше 1,6 МВА.

Свидетельство выдано на основании протокола № 10-ЭЛ от «14» марта 2025г. комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 29.11.2023г. № ПР-200-175-О.

Срок действия Свидетельства установлен до «18» октября 2027г.

Председатель комиссии
М.П.



Н.В. Телегин

